COMUNE DI PRAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Legge n. 122 del 23/03/1989 e s.m.i. D. G. R. Campania n. 6420 del 30/12/2002

Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO IN VIA G. MARCONI - FRAZIONE VETTICA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

PLANIMETRIA III° LIVELLO PARCHEGGIO
Schema distributivo impianti speciali

Tavola	*Scala*	*Il Progettista*
PE-EI-I09	1:100	Ing. Massimo Musella

Committente Comune di Praiano

Data Ottobre 2005

Collaboratori alla progettazione
Arch. Olverman Mondillo
Ing. Paolo Sergio

Consulenti
Architettura del paesaggio: Arch. Olverman Mondillo
Geologia: Dott. Geologo Fernando Cifelli
Rilievo: Geom. Vincenzo Moccia

PLANIMETRIA III° LIVELLO PARCHEGGIO (locali tecnologici)



NOTA

Ai fini della salvaguardia ambientale, le apparecchiature incluse nella seguente progettazione dovranno:

- presentare parti come imballaggi od involucri che siano facilmente smaltibili;
- impiegare imballaggi riciclabili;
- essere di facile manutenzione;
- essere smaltibili in maniera semplice e consentire un'agevole separazione dei differenti materiali
- presentare dei contrassegni d'identificazione incisi sui vari materiali plastici

Tutte le parti, incluse quelle in plastica, dovranno essere chiaramente marchiate in conformità alla norme DIN 54840/ISO/DIS 11469 o DIN 7728/ISO 1043 per uno smaltimento al termine del loro ciclo di vita nel rispetto delle norme ecologiche e per la tutela dell'ambiente

LEGENDA

- Centrale controllo accessi
- Lettore di bedge
- Telecamera
  Obiettivo 1/3P F 1.4 varifocal auto IRIS 3,5-8mm
- Centrale modulare rivelazione incendio
  Centrale ALGO CONTROL del sistema rivelazione incendio
- Rivelatore ottico di fumo interattivo ad ampio spettro conforme norme EN 54-7/9 (posizione a soffitto)
- T — Rivelatore di calore interattivo campo di temperatura tra -25°C +70°C protezione minima IP44 (posizionamento a soffitto)
- Pulsante interattivo di allarme incendio attivazione mediante rottura di vetro (livello sonoro 98dB)
- PAI — Pannello segnalazione ottico ed acustico di "Allarme Incendio" (livello sonoro 98dB)
- Sirena / Flash
  (potenza sonora 101 DBA ad 1 metro)
- Modulo comando interattivo con ingressi di conferma asservimento di installazione di controllo antincendio decentralizzata
- GAS — Centrale rivelazione CO a 4 zone
  Centrale modulare per rivelazione di monossido di carbonio
- CO — Rivelatore indirizzabile di ossido di carbonio dotato di sensore del tipo elettrochimico altamente selettivo.
  (posizionato ad un'altezza dal pavimento pari a 160cm)
- VB — Rivelatore indirizzabile di gas "Vapori Benzina" dotato di sensore del tipo a combustione catalitica
  (posizionato ad un'altezza dal pavimento <=50cm)