COMUNE DI PRAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Legge n. 122 del 23/03/1989 e s.m.i. D. G. R. Campania n. 6420 del 30/12/2002

Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO IN VIA G. MARCONI - FRAZIONE VETTICA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

- PLANIMETRIA I° LIVELLO PARCHEGGIO
SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE

Tavola	*Scala*	*Il Progettista*
PE-EI-I01	1:100	Ing. Massimo Musella

Committente Comune di Praiano

Data Ottobre 2005

Collaboratori alla progettazione
Arch. Olverman Mondillo
Ing. Paolo Sergio

Consulenti

Architettura del paesaggio:	Arch. Olverman Mondillo
Geologia:	Dott. Geologo Fernando Cifelli
Rilievo:	Geom. Vincenzo Moccia

SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO

PLANIMETRIA I° LIVELLO PARCHEGGIO



COMPOSIZIONE UTENZE LOCALE SORVEGLIATO

UTENZE ALIMENTATE DALLA FM DERIVATA DALLA RETE:
N°1 INT.MAGN. – 2 PRESE 10/16A – N°3 PRESE UNEL UNIVERSALI

UTENZE ALIMENTATE DALLA FM DERIVATA DALL'UPS:
N°1 INT.MAGN. – 2 PRESE 10/16A – N°3 PRESE UNEL UNIVERSALI
N°1 ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE
N°1 INT.MAGN. – 2 PRESE 10/16A – N°3 PRESE UNEL UNIVERSALI
N°1 ALIMENTAZIONE SISTEMA TVCC
N°1 INT.MAGN. – 4 PRESE 10/16A – N°4 PRESE UNEL UNIVERSALI
N°1 ALIMENTAZIONE CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI
N°1 ALIMENTAZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO		INTERRUT. UNIPOLARE
	NODO EQUIPOTENZIALE		DEVIATORE UNIPOLARE
	PONTICELLO EQUIPOTENZIALE		INTERRUTTORE BIPOLARE
	PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI		INTERRUTTORE BIPOLARE MAGNETOTERMICO
	PLAFONIERA STAGNA IP65		PULSANTE UNIPOLARE
	KIT DI EMERGENZA LAMPADE FLUORESCENTI		PULS. LUM. UNIPOLARE
	SEGNALAZIONE ALLARMI ACUSTICA/LUMINOSA		PRESA 10A+T 220V
EMERG.	LAMPADA D'EMERGENZA 8–18W 2h DI AUTON.		PRESA 16A+T 220V
			PRESA 10/16+T 220V
USCITA	LAMPADA DI SICUREZZA CON PITTOGRAMMA		PRESA SCHUKO 220V
	CONDUTTURA ASCENDENTE		TELEFONO TELECOM
	CONDUTTURA DISCENDENTE		PRESA ANTENNA
	CANALIZZAZIONE PER CAVI E PLAFONIERE		PRESA PROTETTA DA INTERRUTTORE BIPOLARE
	CANALE IN A.Z. PER ALIMENTAZIONI VARIE		PRESE CEE 220/380V DI SERVIZIO
	PULSANTE DI EMERGENZA		

PARTICOLARE GRUPPI DI PRESE LOCALE GUARDIANIA

Impianto a vista
Apparecchiature in contenitori a parete – IP40



NOTE:
Per l'individuazione delle sezioni e delle tipologie dei cavi elettrici o dei conduttori da impiegare, costituenti le dorsali di alimentazione delle utenze elettriche in campo, si rimanda alla tavola "Schema quadro elettrico generale".
Le tubazioni dei circuiti delle utenze a bassa tensione devono essere attestate in cassette di derivazione diverse dalle cassette di derivazione dell'energia.
I cavi impiegati saranno del tipo FG7

Particolare cassetta a vista

Impianti a vista negli ambienti.



Particolare quadretto di supporto

2 prese interbloccate con fusibili in armadietto